
SUNDA
■■■ Site Investigation ■■■

40123 BOLOGNA ■ Via Collegio di Spagna, 15 ■ Tel.051-333802

Certificato N : 110-87

Data : 09-02-87

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
STRATIGRAFIA ED INTERPRETAZIONE
*** GEOTECNICA ***

COMMITTENTE : CUDINI

CANTIERE : CAMPIGLIONE

PENETROMETRO : DPL

COMUNE : FERMO

LOCALITA' : CAMPIGLIONE

PICCHETTO :

PROVA N.RO : 21 DEL : 09-02-87

INIZIO A ML : 0.00

FINE A ML : 4.40

P₂₁

documentazione reperita
cantiere: Campiglione

P21

documentazione reperita

cantiere: Campiglione

-CERTIFICATO N.RO : 110-87

CANTIERE :CAMPIGLIONE


QUOTA m.	LITOLOGIA	PALDA m.	N.RO COLPI	C	Nspt equiv.	DENS. REL. %	ANGOLO ATTRITO	GAMMA kN/mc	SIGMA daN/cm ²	Cu daN/cm ²	E daN/cm ²	M daN/cm ²	N'	TAU/ SIGMA
0.00	AG													
0.30	AG													
0.60	AG													
0.90	AG													
0.90	LA													
1.10	LA		5	1.00	5			18.0	0.29	0.33	157			4
1.40	LA													
1.70	LA													
2.00	LA													
2.30	LA													
2.50	LA													
2.50	SG	o:o:o:o:o:	16	0.50	8	54	30	18.0	0.51		198	90		5
2.80	SG	o:o:o:o:o:												
3.10	SG	o:o:o:o:o:												
3.30	SG	o:o:o:o:o:	12	0.50	6	45	29	18.0	0.63		171	67		3
3.60	SG	o:o:o:o:o:												
3.80	SG	o:o:o:o:o:												
3.80	SG	o:o:o:o:o:	18	0.50	9	53	30	18.0	0.73		210	101		4
4.10	SG	o:o:o:o:o:												
4.40	SG	o:o:o:o:o:												

T=TORBE - A=ARGILLE - LA=LIMI ARGILLOSI - LS=LIMI SABBIOSI - SL=SABBIE LIMOSE - S=SABBIE - SG=SABBIE/GHIAIE - AG-COPERTURA SUPER.

DPL Dynamic Penetrometer Light

Pichetto n.
Cantiere
CAMPIGNONE
Committente CUDIMI

Certif.n. 110-87
dal 09/02/1987



DPL Dynamic Penetrometer Light

Pichetto n.
Cantiere
CAMPIGNONE
Committente CUDIMI

Certif.n. 110-87
del 09/02/1987

