

SUNDA
■■■■ Site Investigation ■■■■

40123 BOLOGNA ■ Via Collegio di Spagna, 15 ■ Tel.051-333802

Certificato N : 127-98

Data : 05-08-98

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

COMMITTENTE : ANGELICI M.

CANTIERE : C.DA SALVANO

PENETROMETRO : DPL

COMUNE : FERMO

LOCALITA' : SALVANO

PICCHETTO : 1 /

PROVA N.RO : 23 DEL : 27-01-84

INIZIO A ML : 0.00

FINE A ML : 7.80

Q.TA PIANO CAMPAGNA : 0.00

COMMENTI :

P₂₃ documentazione reperita
cantiere: c.da Salvano

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

CERTIFICATO N.RO : 127-98

CANTIERE : C.DA SALVANO

PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD	PROF.	NC	RD
0.00	1	3.54	5.00	2	4.60						
0.10	9	31.82	5.10	2	4.60						
0.20	28	99.00	5.20	3	6.91						
0.30	33	116.68	5.30	7	16.12						
0.40	33	116.68	5.40	9	20.72						
0.50	33	116.68	5.50	5	11.51						
0.60	21	74.25	5.60	1	2.30						
0.70	12	42.43	5.70	3	6.91						
0.80	10	35.36	5.80	3	6.91						
0.90	10	35.36	5.90	8	18.42						
1.00	10	31.94	6.00	8	17.22						
1.10	10	31.94	6.10	8	17.22						
1.20	8	25.55	6.20	3	6.46						
1.30	8	25.55	6.30	3	6.46						
1.40	8	25.55	6.40	3	6.46						
1.50	6	19.16	6.50	3	6.46						
1.60	4	12.77	6.60	6	12.91						
1.70	4	12.77	6.70	6	12.91						
1.80	4	12.77	6.80	6	12.91						
1.90	5	15.97	6.90	10	21.52						
2.00	5	14.56	7.00	10	20.20						
2.10	5	14.56	7.10	10	20.20						
2.20	4	11.65	7.20	15	30.31						
2.30	4	11.65	7.30	15	30.31						
2.40	6	17.47	7.40	15	30.31						
2.50	8	23.29	7.50	15	30.31						
2.60	11	32.03	7.60	15	30.31						
2.70	11	32.03	7.70	15	30.31						
2.80	13	37.85	7.80	15	30.31						
2.90	15	43.68									
3.00	15	40.14									
3.10	15	40.14									
3.20	13	34.78									
3.30	10	26.76									
3.40	10	26.76									
3.50	10	26.76									
3.60	10	26.76									
3.70	10	26.76									
3.80	13	34.78									
3.90	22	58.86									
4.00	22	54.45									
4.10	22	54.45									
4.20	19	47.02									
4.30	13	32.17									
4.40	9	22.27									
4.50	6	14.85									
4.60	8	19.80									
4.70	8	19.80									
4.80	6	14.85									
4.90	2	4.95									

P₂₃ documentazione reperita
cantiere: c.da Salvano

LEGENDA : PROF. = PROFONDITA' DI INFISSIONE m.
NC = NUMERO COLPI N.RO
RD = RESISTENZA DINAMICA daN/cm²

DPL Dynamic Penetrometer Light

Picchetto n. 1 /

Cantiere

C.DA SALVANO


Committente ANGELICI M.

Certif.n. 127-98

del 05/08/1998

Numero di colpi

Rd(MN/MQ)



P₂₃ documentazione reperita
cantiere: c.da Salvano

Quota di falda non misurata

CERTIFICATO N.RO : 127-98 CANTIERE :C.DA SALVANO

QUOTA m.	LITOLOGIA	FALDA m.	N.RO COLPI	C	Nspt equiv.	DENS. REL.%	ANGOLO ATTRITO	GAMMA kN/mc	SIGMA daN/cm ²	Cu daN/cm ²	E daN/cm ²	M daN/cm ²	N'	Tf SIC
0.00	AG	#####												
0.30	AG	#####												
0.60	AG	#####												
0.60	LA	~::~~::~~::~	9	1.00	9			18.0	0.17	0.60	210		7	
0.90	LA	~::~~::~~::~												
1.20	LA	~::~~::~~::~												
1.40	LA	~::~~::~~::~												
1.40	LA	~::~~::~~::~	4	1.00	4			18.0	0.34	0.27	140		3	
1.70	LA	~::~~::~~::~												
2.00	LA	~::~~::~~::~												
2.30	LA	~::~~::~~::~												
2.40	LA	~::~~::~~::~												
2.40	LA	~::~~::~~::~	10	1.00	10			18.0	0.55	0.67	221		6	
2.70	LA	~::~~::~~::~												
3.00	LA	~::~~::~~::~												
3.30	LA	~::~~::~~::~												
3.60	LA	~::~~::~~::~												
3.80	LA	~::~~::~~::~												
3.80	LA	~::~~::~~::~	18	1.00	18			18.0	0.72	1.20	297		9	
4.10	LA	~::~~::~~::~												
4.30	LA	~::~~::~~::~												
4.30	LA	~::~~::~~::~	4	1.00	4			18.0	0.85	0.27	140		2	
4.60	LA	~::~~::~~::~												
4.90	LA	~::~~::~~::~												
5.20	LA	~::~~::~~::~												
5.20	LA	~::~~::~~::~	3	1.00	3			18.0	0.98	0.20	121		1	
5.50	LA	~::~~::~~::~												
5.80	LA	~::~~::~~::~												
5.80	LA	~::~~::~~::~	5	1.00	5			18.0	1.13	0.33	157		2	
6.10	LA	~::~~::~~::~												
6.40	LA	~::~~::~~::~												
6.70	LA	~::~~::~~::~												
6.80	LA	~::~~::~~::~												
6.80	LA	~::~~::~~::~	15	1.00	15			18.0	1.31	1.00	271		5	
7.10	LA	~::~~::~~::~												
7.40	LA	~::~~::~~::~												
7.70	LA	~::~~::~~::~												
7.80	LA	~::~~::~~::~												

T=TORBE - A=ARGILLE - LA=LIMI ARGILLOSI - LS=LIMI SABBIOSI - SL=SABBIE LIMOSE - S=SABBIE - SG=SABBIE/GHIAIE - AG=COBERTURA SUPER