

SUNDA
■■■ Site Investigation ■■■

40123 BOLOGNA ■ Via Collegio di Spagna, 15 ■ Tel.051-333802

Certificato N : 50-94

Data : 13-05-94

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

COMMITTENTE : BUGIARDINI

CANTIERE : VIA REPUTOLO

PENETROMETRO : DL030

COMUNE : FERMO

LOCALITA' : VIA REPUTOLO

PICCHETTO : 1 /

PROVA N.RO : 1 DEL : 13-05-94

INIZIO A ML : 0.00

FINE A ML : 10.00

Q.TA FALDA : 4.00

Q.TA PIANO CAMPAGNA : 0.00

COMMENTI :

TECNICO :

LABORATORIO :

P₂₉ documentazione reperita
cantiere: via Reputolo

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

CERTIFICATO N.RO : 50-94

CANTIERE : VIA REPUTOLO

PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD	PROF.	NC	RD
0.00	2	10.00	5.00	8	31.30	10.00	15	48.21			
0.10	2	10.00	5.10	10	39.13						
0.20	2	10.00	5.20	10	39.13						
0.30	2	10.00	5.30	10	39.13						
0.40	2	10.00	5.40	10	39.13						
0.50	2	10.00	5.50	14	54.78						
0.60	2	10.00	5.60	14	54.78						
0.70	2	10.00	5.70	14	54.78						
0.80	2	10.00	5.80	14	54.78						
0.90	2	10.00	5.90	14	54.78						
1.00	2	9.47	6.00	11	41.25						
1.10	2	9.47	6.10	11	41.25						
1.20	3	14.21	6.20	11	41.25						
1.30	3	14.21	6.30	15	56.25						
1.40	3	14.21	6.40	17	63.75						
1.50	3	14.21	6.50	16	60.00						
1.60	3	14.21	6.60	13	48.75						
1.70	3	14.21	6.70	11	41.25						
1.80	4	18.95	6.80	11	41.25						
1.90	2	9.47	6.90	11	41.25						
2.00	2	9.00	7.00	18	64.80						
2.10	2	9.00	7.10	18	64.80						
2.20	2	9.00	7.20	16	57.60						
2.30	4	18.00	7.30	16	57.60						
2.40	4	18.00	7.40	16	57.60						
2.50	4	18.00	7.50	16	57.60						
2.60	4	18.00	7.60	16	57.60						
2.70	3	13.50	7.70	12	43.20						
2.80	3	13.50	7.80	10	36.00						
2.90	2	9.00	7.90	10	36.00						
3.00	2	8.57	8.00	12	41.54						
3.10	2	8.57	8.10	13	45.00						
3.20	2	8.57	8.20	13	45.00						
3.30	2	8.57	8.30	12	41.54						
3.40	3	12.36	8.40	12	41.54						
3.50	2	8.57	8.50	11	38.08						
3.60	2	8.57	8.60	11	38.08						
3.70	2	8.57	8.70	11	38.08						
3.80	2	8.57	8.80	11	38.08						
3.90	2	8.57	8.90	9	31.15						
4.00	2	3.13	9.00	9	30.00						
4.10	2	8.18	9.10	9	30.00						
4.20	4	16.36	9.20	11	36.67						
4.30	4	16.36	9.30	11	36.67						
4.40	4	16.36	9.40	13	43.33						
4.50	2	8.18	9.50	13	43.33						
4.60	2	3.18	9.60	10	33.33						
4.70	3	12.27	9.70	12	40.00						
4.80	3	12.27	9.80	15	50.00						
4.90	3	12.27	9.90	16	53.33						

LEGENDA : PROF. = PROFONDITA' DI INFISSIONE m.
 NC = NUMERO COLPI N.RO
 RD = RESISTENZA DINAMICA daN/caq

P₂₉ documentazione reperita
 cantiere: via Reputolo


Picchetto n. 1 /
Cantiere
VIA REPUTOLO
Committente BUGIARDINI

Certif.n. 50-94
del 13/05/1994

Numero di colpi

Rd(MN/MQ)

Profondità (metri)



Quota di falda metri 4.00

P₂₉ documentazione reperita
cantiere: via Reputolo

CERTIFICATO N.RO : 50-94X

CANTIERE : VIA REPUTOLO

QUOTA m.	LITOLOGIA	FALDA m.	N.RO COLPI	C	Nspt equiv.	DENS. REL.%	ANGOLO ATTRITO	GAMMA kN/mc	SIGMA daN/cm ²	Cu daN/cm ²	E daN/cm ²	M daN/cm ²	N'	TAU/ SIGMA
0.00	LA													
0.30	LA													
0.60	LA		3	1.60	4			19.0	0.19	0.32	153		4	
0.90	LA													
1.20	LA													
1.50	LA													
1.80	LA													
2.00	LA													
2.00	LA													
2.30	LA													
2.60	LA		3	1.60	4			19.0	0.57	0.32	153		3	
2.90	LA													
3.20	LA													
3.50	LA													
3.80	LA													
4.00	LA	4.00												
4.00	LA		3	1.60	4			19.0	0.85	0.32	153		2	
4.30	LA													
4.60	LA													
4.90	LA													
5.00	LA													
5.00	A													
5.30	A													
5.60	A		12	1.40	16			20.0	1.15	1.12	287		6	
5.90	A													
6.20	A													
6.50	A													
6.80	A													
7.00	A													
7.00	A													
7.30	A													
7.60	A		12	1.40	16			20.0	1.55	1.12	287		5	
7.90	A													
8.20	A													
8.50	A													
8.80	A													
9.00	A													
9.00	A		12	1.40	16			20.0	1.85	1.12	287		5	
9.30	A													
9.60	A													
9.90	A													
10.00	A													

NOTAZIONI - A=ARGILLE - LA=LIMI ARGILLOSI - LS=LIMI SABBIOSI - SL=SABBIE LIMOSE - S=SABBIE - SG=SABBIE/GHIAIE - AG=COPERTURA SUPER.

P₂₉ documentazione reperita
cantiera via Reputolo