

SUNDA
■■■ Site Investigation ■■■

40123 BOLOGNA ■ Via Collegio di Spagna, 15 ■ Tel.051-333802

Certificato N : 96-92

Data : 06-03-92

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

COMMITTENTE : COGNIGNI

CANTIERE : LIDO TRE ARCHI

PENETROMETRO : DPL

COMUNE : FERMO

LOCALITA' : LIDO TRE ARCHI

PICCHETTO :

PROVA N.RO : 8 DEL : 06-03-92

INIZIO A ML : 0.00

FINE A ML : 6.70

Q.TA FALDA : 3.30

Q.TA PIANO CAMPAGNA : 0.00

COMMENTI :

P₈ documentazione reperita
cantiere: Lido tre Archi

TECNICO :

LABORATORIO :

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

CERTIFICATO N.RO : 96-92

CANTIERE : LIDO TRE ARCHI

PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD	PROF.	NC	RD
0.00	2	7.07	5.00	23	52.95						
0.10	2	6.39	5.10	23	49.50						
0.20	2	6.39	5.20	24	51.65						
0.30	2	6.39	5.30	21	45.20						
0.40	2	6.39	5.40	22	47.35						
0.50	2	6.39	5.50	22	47.35						
0.60	5	15.97	5.60	31	45.20						
0.70	5	15.97	5.70	20	43.04						
0.80	5	15.97	5.80	19	40.89						
0.90	5	15.97	5.90	21	45.20						
1.00	5	15.97	6.00	21	45.20						
1.10	5	14.56	6.10	21	42.43						
1.20	6	17.47	6.20	24	48.49						
1.30	5	14.56	6.30	23	46.47						
1.40	7	20.38	6.40	19	38.39						
1.50	7	20.38	6.50	21	42.43						
1.60	7	20.38	6.60	19	38.39						
1.70	7	20.38	6.70	20	40.41						
1.80	7	20.38									
1.90	3	8.74									
2.00	3	8.74									
2.10	3	8.93									
2.20	2	5.95									
2.30	18	48.16									
2.40	18	48.16									
2.50	21	56.19									
2.60	21	56.19									
2.70	19	50.84									
2.80	17	45.49									
2.90	16	42.31									
3.00	16	42.31									
3.10	16	39.60									
3.20	17	42.07									
3.30	16	39.60									
3.40	16	39.60									
3.50	21	51.97									
3.60	22	54.45									
3.70	21	51.97									
3.80	25	61.37									
3.90	23	56.92									
4.00	23	56.92									
4.10	23	52.95									
4.20	25	57.56									
4.30	24	55.26									
4.40	23	52.95									
4.50	23	52.95									
4.60	22	50.65									
4.70	25	57.56									
4.80	25	57.56									
4.90	23	52.95									

P₈ documentazione reperita
cantiere: Lido tre Archi

LEGENDA : PROF. = PROFONDITA' DI INFISSIONE m.
NC = NUMERO COLPI N.RO
RD = RESISTENZA DINAMICA daN/cm²

CERTIFICATO N.RO : 96-92

CANTIERE : LIDO TRE ARCHI

QUOTA m.	LITOLOGIA	FALDA m.	N.RO COLPI	C	Nspt equiv.	DENS. REL.%	ANGOLO ATTRITO	GAMMA kN/mc	SIGMA daN/cm ²	Cu daN/cm ²	E daN/cm ²	M daN/cm ²	N ¹	TA SIS
0.00	AG	#####												
0.30	AG	#####												
0.50	AG	#####												
0.50	LA	* * * * *												
0.80	LA	* * * * *	7	1.00	7			18.0	0.20	0.47	135		5	
1.10	LA	* * * * *												
1.40	LA	* * * * *												
1.70	LA	* * * * *												
1.90	LA	* * * * *												
1.90	LA	* * * * *	2	1.00	2			18.0	0.35	0.13	99		1	
2.10	LA	* * * * *												
2.30	LA	* * * * *												
2.30	SG	o: o: o: o: o:												
2.50	SG	o: o: o: o: o:	16	0.50	3	54	30	18.0	0.50		133	90	5	
2.80	SG	o: o: o: o: o:												
3.10	SG	o: o: o: o: o:												
3.40	SG	o: o: o: o: o:	3.30											
3.40	SG	o: o: o: o: o:												
3.70	SG	o: o: o: o: o:												
4.00	SG	o: o: o: o: o:	21	0.50	10	56	31	18.0	0.70		227	113	5	
4.30	SG	o: o: o: o: o:												
4.60	SG	o: o: o: o: o:												
4.90	SG	o: o: o: o: o:												
5.20	SG	o: o: o: o: o:												
5.40	SG	o: o: o: o: o:												
5.40	SG	o: o: o: o: o:	21	0.50	10	52	31	18.0	0.99		227	113	4	
5.70	SG	o: o: o: o: o:												
6.70	SG	o: o: o: o: o:	21	0.50	10	51	31	18.0	1.11		227	113	4	
6.90	SG	o: o: o: o: o:												
6.90	SG	o: o: o: o: o:												
6.90	SG	o: o: o: o: o:												
6.90	SG	o: o: o: o: o:												
6.90	SG	o: o: o: o: o:												

T-TORRE - A-ARGILLE - LA-LIMI ARGILLOSI - LS-LIMI SABBIOSI - SL-SABBIE LIMOSE - S-SABBIE - SC-SABBIE/GHIAIE - AG-COPERTURA SUPR

P₈ documentazione reperita
cantiere: Lido tre Archi

DPL Dynamic Penetrometer Light

Picchetto n.
Cantiere
LIDO TRE ARCHI
Committente COGNIGNI

Certif.n. 98-92
del 06/03/1992



P₈ documentazione reperita
cantiere: Lido tre Archi