
SUNDA
■■■ Site Investigation ■■■

40123 BOLOGNA ■ Via Collegio di Spagna, 15 ■ Tel.051-333802

Certificato N : 97-94

Data : 08-02-94

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
STRATIGRAFIA ED INTERPRETAZIONE
*** GEOTECNICA ***

COMMITTENTE : SCARAMAZZA

CANTIERE : S.MICHELE

PENETROMETRO : DPL

COMUNE : FERMO

LOCALITA' : S.MICHELE

PICCHETTO :

PROVA N,RO : 9 DEL : 08-02-94

INIZIO A ML : 0.00

FINE A ML : 7.50

Q.TA PIANO CAMPAGNA : 0.00

COMMENTI :

P_g documentazione reperita
cantiere: S. Michele

P_g documentazione reperita
cantiere: S. Michele

CERTIFICATO N.RO : 97-94 CANTIERE : S.MICHELE

QUOTA m.	LITOLOGIA	PALDA m.	N.RO COLPI	C	Nspt equiv.	DENS. REL. %	ANGOLO ATTRITO	GAMMA kN/mc	SIGMA daN/cm ²	Cu daN/cm ²	E daN/cm ²	M daN/cm ²	N'	TAU/ SIGMA
0.00	AG													
0.30	AG													
0.60	AG													
0.90	AG													
1.20	AG													
1.20	LA		11	1.00	11			18.0	0.29	0.73	232		3	
1.50	LA													
1.80	LA													
2.10	LA													
2.20	LA													
2.20	LA		6	1.00	6			18.0	0.44	0.40	171		4	
2.50	LA													
2.80	LA													
2.80	LA		12	1.00	12			18.0	0.57	0.30	242		7	
3.10	LA													
3.40	LA													
3.70	LA													
3.70	LA													
4.00	LA		13	1.00	13			18.0	0.78	0.87	252		6	
4.30	LA													
4.60	LA													
4.90	LA													
5.10	LA													
5.10	LA													
5.40	LA		16	1.00	16			18.0	1.05	1.07	280		6	
5.70	LA													
6.00	LA													
6.30	LA													
6.60	LA													
6.70	LA													
6.70	LA		16	1.00	16			18.0	1.27	1.07	280		6	
7.00	LA													
7.30	LA													
7.50	LA													

T-TORBE - A-ARGILLE - LA-LIMI ARGILLOSI - LS-LIMI SABBIOSI - SL-SABBIE LIMOSE - S-SABBIE - SG-SABBIE/GHIAIE - AG-COPERTURA SUPER.

DPL Dynamic Penetrometer Light

Picchetto n.

Cantiere

S.MICHELE

Committente SCARAMAZZA

Certif.n. 97-94

del 08/02/1994

Numero di colpi

Rd(MN/MQ)

