

**COMMITTENTE:** Amministrazione comunale  
**LOCALITA':** S.Girolamo (Area progetto n°56)  
**COMUNE:** Fermo

f foro mt.:0.2

■ Rotazione  
 Percussione  
 Escavazione

**SONDAGGIO N.225**  
**Data:** 04/04/2005

Stratigrafia scala 1:100	Quote dal p.c. m	CLASSIFICAZIONE GEO-LITOLOGICA	Vane test Kg/cm <sup>2</sup> Cu	Pocket pen. Kg/cm <sup>2</sup> qu	Camp. ■ Ind. □ Rim.	F A L D A	S P T
1		<b>COLLUVIONI:</b> Limo argilloso-sabbioso con inclusioni calcitiche di origine evaporitica;	1	2.20			
2			2	3.00			
3			3	1.80			
4			4	3.00			
5			5	4.50			
6			6	3.00			
7			7	4.50			
8			8	3.00			
9			9	>6.00			
10			10				
11			11				
12	12.00		<b>SUBSTRATO INTEGRO:</b> Argille grigie molto dure in strati separati da livelletti sabbiosi grigi	12			
13		13					
14		14					
15		15					
16		16					
17		17					
18		18					
19		19					
20		20					
21		21					
22		22					