

40123 BOLOGNA ■ Via Collegio di Spagna, 15 ■ Tel.051-333802

Certificato N : 126-98

Data : 06-07-98

PROVA PENETROMETRICA STATICA

COMMITTENTE : AMMINISTRAZIONE COMUNALE FERMO

CANTIERE : CAPPUCCINI

PENETROMETRO : DOLMEN

COMUNE : FERMO

LOCALITA' : CAPPUCCINI

PICCHETTO :

PROVA N.RO : 11 DEL : 06-07-98

INIZIO A ML : 0.00

FINE A ML : 11.20

Q.TA PIANO CAMPAGNA : 0.00

COMMENTI :

T<sub>11</sub> cantiere: Cappuccini

L. TECNICO :

LABORATORIO :

PROVA PENETROMETRICA STATICA

CERTIFICATO N.RO : 126-98

CANTIERE :CAPPUCCINI

PROF.	QC	RL.	FS.	X	PROF.	QC	RL.	FS.	X	PROF.	QC	RL.	FS.	X
0.00	1	1	0.00	0.00	10.00	15	32	1.13	13.27					
0.20	19	19	0.00	0.00	10.20	41	67	1.73	23.70					
0.40	13	19	0.40	32.50	10.40	41	76	2.33	17.60					
0.60	17	32	1.00	17.00	10.60	44	75	2.07	21.26					
0.80	16	32	1.07	14.95	10.80	44	80	2.40	18.33					
1.00	9	25	1.07	8.41	11.00	48	82	2.27	21.15					
1.20	9	24	1.00	9.00	11.20	49	84	2.33	21.03					
1.40	7	21	0.93	7.53										
1.60	9	23	0.93	9.68										
1.80	10	27	1.13	8.85										
2.00	10	28	1.20	8.33										
2.20	9	26	1.13	7.96										
2.40	10	24	0.93	10.75										
2.60	10	26	1.07	9.35										
2.80	9	23	0.93	9.68										
3.00	8	21	0.87	9.20										
3.20	9	23	0.93	9.68										
3.40	8	22	0.93	8.60										
3.60	6	20	0.93	6.45										
3.80	6	21	1.00	6.00										
4.00	11	28	1.13	9.73										
4.20	11	32	1.40	7.86										
4.40	12	33	1.40	8.57										
4.60	12	32	1.33	9.02										
4.80	11	30	1.27	8.66										
5.00	7	21	0.93	7.53										
5.20	8	19	0.73	10.96										
5.40	10	23	0.87	11.49										
5.60	11	27	1.07	10.28										
5.80	12	28	1.07	11.21										
6.00	15	30	1.00	15.00										
6.20	11	25	0.93	11.83										
6.40	14	31	1.13	12.39										
6.60	14	30	1.07	13.08										
6.80	16	32	1.07	14.95										
7.00	23	42	1.27	18.11										
7.20	23	43	1.33	17.29										
7.40	9	25	1.07	8.41										
7.60	10	20	0.67	14.93										
7.80	14	29	1.00	14.00										
8.00	10	24	0.93	10.75										
8.20	18	32	0.93	19.35										
8.40	15	34	1.27	11.81										
8.60	18	35	1.13	15.93										
8.80	17	37	1.33	12.78										
9.00	15	33	1.20	12.50										
9.20	14	29	1.00	14.00										
9.40	11	27	1.07	10.28										
9.60	14	27	0.87	16.09										
9.80	16	34	1.20	13.33										

T11 cantiere: Cappuccini

LEGENDA : PROF. = PROFONDITA' DI INFISSIONE m. FS = RESISTENZA SPECIFICA AL MANICOTTO daN/cmq  
 QC = RESISTENZA SPECIFICA ALLA PUNTA daN/cmq X = RAPPORTO QC/FS %  
 RL = RESISTENZA LATERALE LOCALE daN/cmq

LITOLOGIA : T=TORBE A=ARGILLE LA=LIMI ARGILLOSI LS=LIMI SABBIOSI SL=SABBIE LIMOSE  
 S=SABBIE SG=SABBIE E GHIAIE AG=COPERTURA SUPERFICIALE

CERTIFICATO N.RO : 126-98

CANTIERE :CAPPUCINI

T11 cantiere: Cappuccini

QUOTA m.	LITOLOGIA	FALDA m.	QCm daN/cmq	NC	ALFA	DENS. REL. %	ANGOLO ATTRITO	GAMMA KN/mc	SIGMA daN/cmq	Cu daN/cmq	E daN/cmq	M daN/cmq	QCC daN/cmq	TAU/ SIGMA
0.00	AG	#####												
0.30	AG	#####												
0.60	AG	#####												
0.80	AG	#####												
0.80	LA	~::~~::~~::~												
1.10	LA	~::~~::~~::~	9	20	1.90			18.0	0.30	0.43	13 / 22	17	9	
1.40	LA	~::~~::~~::~												
1.70	LA	~::~~::~~::~												
2.00	LA	~::~~::~~::~												
2.30	LA	~::~~::~~::~												
2.60	LA	~::~~::~~::~												
2.60	LA	~::~~::~~::~												
2.90	LA	~::~~::~~::~	7	20	1.90			18.0	0.57	0.32	10 / 17	13	7	
3.20	LA	~::~~::~~::~												
3.50	LA	~::~~::~~::~												
3.80	LA	~::~~::~~::~												
3.80	LA	~::~~::~~::~												
4.10	LA	~::~~::~~::~												
4.40	LA	~::~~::~~::~	11	20	1.90			18.0	0.86	0.51	16 / 27	21	9	
4.70	LA	~::~~::~~::~												
5.00	LA	~::~~::~~::~												
5.30	LA	~::~~::~~::~												
5.60	LA	~::~~::~~::~												
5.80	LA	~::~~::~~::~												
5.80	LA	~::~~::~~::~												
6.10	LA	~::~~::~~::~	14	20	1.90			18.0	1.16	0.64	21 / 35	27	9	
6.40	LA	~::~~::~~::~												
6.70	LA	~::~~::~~::~												
7.00	LA	~::~~::~~::~												
7.20	LA	~::~~::~~::~												
7.20	LA	~::~~::~~::~												
7.50	LA	~::~~::~~::~												
7.80	LA	~::~~::~~::~	15	20	1.90			18.0	1.47	0.68	22 / 38	28	9	
8.10	LA	~::~~::~~::~												
8.40	LA	~::~~::~~::~												
8.70	LA	~::~~::~~::~												
9.00	LA	~::~~::~~::~												
9.20	LA	~::~~::~~::~												
9.20	LA	~::~~::~~::~	15	20	1.90			18.0	1.72	0.66	22 / 38	28	8	
9.50	LA	~::~~::~~::~												
9.80	LA	~::~~::~~::~												
10.00	LA	~::~~::~~::~												
10.00	A	=====	44	20	1.90			19.0	1.91	2.10	66 / 110	84	24	
10.30	A	=====												
10.60	A	=====												
10.90	A	=====												
11.20	A	=====												